

上海建科

上海建科

委托编号: T2023001614
报告编号: THJ2023000069

上海建科



230901341470

上海建科

上海建科

上海建科

上海建科

室内空气质量检测报告

上海建科

上海建科

委托方:

上海外国语大学附属浦东外国语

工程名称:

上海外国语大学附属浦东外国语学校三所学校 2023
年扩建及改建教育单位开办设施设备-资源调整环
境建设工程

上海建科

上海建科

上海建科

上海建科

上海建科深水港检验有限公司



上海建科

上海建科

上海建科

上海建科

声 明

- 1、报告未盖“检测报告专用章”无效；
- 2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签字无效；
- 3、报告涂改无效；
- 4、检测结果仅对委托方提出的检测地点、提供的空气封闭状态及当时情况有效；
- 5、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。



SRIBS

检测机构通讯资料

单位地址：上海市浦东新区南芦公路1885号

邮政编码：201308

联系电话：58078638

传 真：58078637

电子信箱：ssg@sribs.com

室内空气质量检测报告

委托方	上海外国语大学附属浦东外国语		
工程名称	上海外国语大学附属浦东外国语学校三所学校 2023年扩建及改建教育单位开办设施设备-资源调整环境建设工程		
工程地址	上海市浦东新区张江高科科技园达尔文路91号		
委托日期	2023. 8. 20	检测日期	2023. 8. 20-8. 24
报告日期	2023. 8. 25	检测类别	委托现场检测
检测依据	GB 55016-2021 《建筑环境通用规范》 GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB/T 18204. 2-2014 《公共场所卫生检验方法第2部分: 化学污染物》 GB/T 16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氨检测方法标准》		
检测内容及现场状态	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">SRIBS</p> 1. 本检测是对室内空气进行现场采样、检测分析甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC和氡的浓度; 2. 采样现场描述(室内使用的装饰材料): 详见检测报告第3页; 3. 检测结果仅对委托方所提供的检测地点、封闭状态及当时情况有效。		
检测结果	详见检测报告第2页		
检测结论			

检测单位(盖章):  批准: 

审核:  编制: 

室内空气质量检测报告 (续页)

一、检测结果

序号	检测位置 (房间名称)	检测项目及限值						
		甲醛 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	*TVOC (mg/m ³)	氡 (Bq/m ³)
		I: ≤0.07 II: ≤0.08	I: ≤0.15 II: ≤0.20	I: ≤0.06 II: ≤0.09	I: ≤0.15 II: ≤0.20	I: ≤0.20 II: ≤0.20	I: ≤0.45 II: ≤0.50	I: ≤150 II: ≤150
1	高一(5)班	0.039	0.061	<0.02	<0.02	<0.02	0.088	15.0
2	高一(6)班	0.048	0.061	<0.02	<0.02	<0.02	0.214	19.2
3	高二(4)班	0.035	0.051	<0.02	<0.02	0.047	0.227	23.9
4	高二(5)班	0.038	0.043	<0.02	<0.02	<0.02	0.129	31.9
5	高三(4)班	0.046	0.052	<0.02	<0.02	0.087	0.317	60.6
6	以下空白							
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
备注	1、* TVOC为总挥发性有机化合物; 2、本检测地点属 I 类民用建筑工程; 3、甲醛、氨最低检出限为0.01mg/m ³ ; 苯、甲苯、二甲苯最低检出限为0.02mg/m ³ ; TVOC最低检出限为0.05mg/m ³ ; 氡最低检出限为4Bq/m ³ 。							

室内空气质量检测报告 (续页)

二、附件：采样现场描述 (室内使用的装饰材料)

序号	房间名称	面积 (m ²)	顶面	墙面	地面	其他 (家具)
1	高一 (5) 班	≥50, <100	涂料	涂料、木质材料	地砖	桌、椅、柜
2	高一 (6) 班	≥50, <100	涂料	涂料、木质材料	地砖	桌、椅、柜
3	高二 (4) 班	≥50, <100	涂料	涂料、木质材料	地砖	桌、椅、柜
4	高二 (5) 班	≥50, <100	涂料	涂料、木质材料	地砖	桌、椅、柜
5	高三 (4) 班	≥50, <100	涂料	涂料、木质材料	地砖	桌、椅、柜
6	以下空白					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
备注	——					