



240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2025-S-14509

检验类型: 8月学期检A

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海外国语大学附属浦东外国语学校

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海外国语大学附属浦东外国语学校	邮编	/
地址	上海市浦东新区达尔文路91号	电话	15900838773
生产单位	/		
抽样日期	2025年08月19日	抽样人员	胡阳阳、陈正有
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2025年08月19日	报告完成日期	2025年08月24日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》、GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 的要求。 签发日期：2025年08月24日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

编制：

姜制强

审核：

吴文娟

批准：

梁爱勇

检验检测报告

样品编号: 2025-S-14509-1 直饮水

[抽样地点: 1号楼1楼北]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00130	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.107	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.56	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000774	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

样品编号：2025-S-14509-2 直饮水

[抽样地点：1号楼2楼南]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00141	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.106	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.69	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000785	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-3 直饮水

[抽样地点：1号楼3楼北]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.86	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00138	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.105	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.62	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000833	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-4 直饮水

[抽样地点：1号楼3楼南]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00139	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.104	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.80	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000675	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-5 直饮水

[抽样地点：1号楼4楼北]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00104	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.102	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.58	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000787	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-6 直饮水

[抽样地点：1号楼4楼南]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.000973	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.103	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.71	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000692	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-14509-7 直饮水

[抽样地点: 2号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.86	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.000877	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.104	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.61	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000647	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-14509-8 直饮水

[抽样地点: 2号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.000929	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.105	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.82	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000694	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-9 直饮水

[抽样地点：2号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00108	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.107	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.59	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000814	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-10 直饮水

[抽样地点：2号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00167	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.104	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.71	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000822	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-11 直饮水

[抽样地点：2号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.000886	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0968	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.64	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000845	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-12 直饮水

[抽样地点：3号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.90	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00165	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.107	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.79	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000621	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-13 直饮水

[抽样地点：3号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00159	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.102	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.55	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000605	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.0000784	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-14 直饮水

[抽样地点：3号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00119	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.105	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.66	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000713	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-15 直饮水

[抽样地点：3号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00172	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.104	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.72	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000825	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-16 直饮水

[抽样地点：3号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00112	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.104	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.77	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000813	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-17 直饮水

[抽样地点：4号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00105	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.109	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.56	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000825	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-18 直饮水

[抽样地点：4号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00136	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.104	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.67	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000893	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-19 直饮水

[抽样地点：4号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00153	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.113	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.75	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000725	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-20 直饮水

[抽样地点：4号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00149	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.102	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.74	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000527	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-21 直饮水

[抽样地点：4号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00134	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.117	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.62	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000891	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-22 直饮水

[抽样地点：5号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00512	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.144	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.63	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00127	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000361	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-23 直饮水

[抽样地点：5号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00550	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.151	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.71	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000876	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000344	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-24 直饮水

[抽样地点：5号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00384	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.157	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.82	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000869	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000331	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-25 直饮水

[抽样地点：5号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00314	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.162	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.56	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00123	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000297	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-26 直饮水

[抽样地点：5号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00309	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.167	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.64	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00129	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000342	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-27 直饮水

[抽样地点：7号楼1楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00431	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.162	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.69	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00130	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000269	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-28 直饮水

[抽样地点：7号楼2楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00432	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.170	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.80	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000994	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000288	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-29 直饮水

[抽样地点：7号楼2楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00452	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.161	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.55	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00123	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000237	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-30 直饮水

[抽样地点：7号楼3楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.90	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00301	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.166	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.61	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000972	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000209	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-31 直饮水

[抽样地点：7号楼3楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00302	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.156	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.72	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00107	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000199	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-32 直饮水

[抽样地点：7号楼4楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.90	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00354	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.160	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.74	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000859	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000221	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-33 直饮水

[抽样地点：7号楼4楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00370	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.161	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.79	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00104	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000241	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-34 直饮水

[抽样地点：8号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00556	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.157	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.58	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00113	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000570	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-35 直饮水

[抽样地点：8号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.90	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00593	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.162	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.62	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00114	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000535	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-36 直饮水

[抽样地点：8号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00491	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.161	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.75	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00116	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000401	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-37 直饮水

[抽样地点：8号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00351	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.169	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.77	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00137	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000453	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-38 直饮水

[抽样地点：9号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00341	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.167	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.59	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00104	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000426	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-39 直饮水

[抽样地点：9号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00412	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.168	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.66	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00103	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000368	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-40 直饮水

[抽样地点：9号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00469	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.173	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.72	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00116	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000439	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-14509-41 直饮水

[抽样地点: 9号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00353	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.164	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.81	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000799	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000284	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-42 直饮水

[抽样地点：新校区高层宿舍楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00327	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.154	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.75	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000882	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000288	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-43 直饮水

[抽样地点：新校区高层宿舍楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00303	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.145	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.71	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000739	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000260	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-44 直饮水

[抽样地点：新校区教学楼二楼西南角]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.86	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00375	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.153	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.64	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00106	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000387	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-45 直饮水

[抽样地点：新校区教学楼三楼西南角]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00320	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.136	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.58	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000908	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000380	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-46 直饮水

[抽样地点：新校区教学楼三楼东北角]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.86	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00558	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.152	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.77	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00117	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000619	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-47 直饮水

[抽样地点：新校区教学楼四楼西南角]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.87	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00506	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.157	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.72	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00123	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000677	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-48 直饮水

[抽样地点：新校区教学楼四楼东北角]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00518	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.159	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.63	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00105	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000523	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.09	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-49 直饮水

[抽样地点：新校区教学楼五楼西南角]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00455	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.166	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.59	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00136	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000512	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-50 直饮水

[抽样地点：新校区教学楼五楼东北角]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00363	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.162	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.79	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00125	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000517	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-51 直饮水

[抽样地点：体育馆]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.90	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00363	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.165	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.66	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.00116	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000481	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-52 直饮水

[抽样地点：门卫]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.89	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00308	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.157	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.74	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000719	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000376	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-53 直饮水

[抽样地点：食堂办公室]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	6.88	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00310	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.156	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.80	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000891	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000318	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.08	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-14509-54 水源水

[抽样地点：对照实验]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	1	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	6.90	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00334	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.150	合格
10	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.69	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000944	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000283	合格
13	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.26	合格

—报告结束—